

## Protokol o zkoušce: 2012/V/000366

<b>Místo odběru</b>	Stranný ,VKK mléčnice	<b>Zákazník</b>	Neveklov a.s.
<b>Odebral</b>	p.Vodičková	<b>Ulice</b>	Stranný 46
<b>Příjem provedl:</b>	Vlachová	<b>Město</b>	Neveklov
<b>Datum příjmu</b>	26.4.2012	<b>PSČ</b>	25756
<b>Datum odběru</b>	26.4.2012	<b>Telefon</b>	317 741 397
<b>Datum dokončení</b>	30.4.2012	<b>E mail</b>	neveklov.as@tiscali.cz
<b>Klasifikace vzorku</b>	<b>pitná voda</b>		

Název	Mj	Hodnota	Limitní hodnota	Nejistota měření	Metoda
<b>Chem.a fyz. zkoušky</b>					
Dusičnany	mg/l	47,00	50 (MH)	± 5,0 %	SOP V8
Dusitany	mg/l	0,03	0,5 (NMH)	± 5,0 %	SOP V7
Amonné ionty	mg/l	< 0,05	0,5 (MH)	%	SOP V6
<b>Mikrobiologické zk.</b>					
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0 (NMH)	±20,0 %	SOP V11
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0 (NMH)	±20,0 %	SOP V11
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0 (NMH)	±20,0 %	SOP V12
Počet kolonií při 22°C	KTJ/1ml	95	100 (MH)	±20,0 %	SOP V13
Počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	19	20 (NMH)	±20,0 %	SOP V13

Hodnoty označené " ! " nesplňují kriteria dané vyhláškou.

Nejistota měření je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech. Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, uvedených v tomto protokolu

Manipulace se vzorkem dle interního předpisu IP05. \* Metody takto označené nejsou předmětem akreditace.

U vzorků neodebíraných laboratoří, neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.

Vysvětlivky: DH - doporučená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

V Chotýšanech dne: 30.4.2012 13:26:47

Václava Vlachová

vedoucí laboratoře



**Hodnocení k protokolu o zkoušce:**

**2012/V/000366**

Zkoušený vzorek **splňuje** v rámci stanovených ukazatelů kritéria  
Vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

V Chotýšanech dne: 30.4.2012 13:26:47

Václava Vlachová  
vedoucí laboratoře

MYDLÁŘKA a.s. JENŠŮV  
Zemědělská laboratoř  
Chotýšany  
DIČ: CZ46356142 IČ: 16356142  
tel. 317 756 218